

Zawiadomienie o wniesieniu pytań do SIWZ

Niniejszym informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące zapisów SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej treść zapytań, bez ujawniania źródła zapytania, wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

Treść pytań z dnia 19.04.2011r.:

W części opisowej projektu DSO na stronie 4 znajduje się zapis:

„W projekcie przewidziano rozbudowę szafy o dodatkowy zasilacz wzmacniaczy, ponieważ istnieje możliwość, że zamontowany zasilacz nie będzie w stanie zasilić dodatkowo montowanych wzmacniaczy. Dobór zasilacza zostanie uzgodniony na etapie realizacji inwestycji.”

Zwracamy uwagę, że wspomniany zasilacz nie występuje w zestawieniu urządzeń i przedmiarze, a projekt wykonawczy nie zawiera podstawowych informacji koniecznych do sporządzenia oferty, takich jak dobór zasilaczy czy ilość wolnego miejsca na zamawiane urządzenia.

W związku z powyższym prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Czy oferent ma wycenić dodatkowy zasilacz? Czy w istniejącej ramie zasilaczy jest wystarczająca ilość wolnego miejsca na zamontowanie dodatkowego zasilacza? Czy w przypadku braku takiego miejsca oferent ma wycenić konieczne ramię zasilaczy oraz jednostkę zarządzającą systemem zasilania?
2. Czy pojemność istniejących akumulatorów jest wystarczająca do zasilania rozbudowanego systemu DSO? Czy w przypadku zbyt małej pojemności istniejących akumulatorów istnieje wystarczająca ilość wolnego miejsca w szafie rack na zainstalowanie dodatkowych akumulatorów? Czy w przypadku braku takiego miejsca oferent ma uwzględnić dodatkową szafę, wraz z akumulatorami, zasilaczem oraz kompletnym osprzętem?
3. Czy w istniejącej jednostce kontroli jest wystarczająca ilość wolnego miejsca na zamontowanie czterech modułów kontroli linii głośnikowej? Czy w przypadku braku takiego miejsca oferent ma wycenić konieczną dodatkową jednostkę kontroli i czy wówczas będzie wystarczająca ilość wolnego miejsca w istniejącej szafie rack?
4. Czy istnieje wystarczająca ilość wolnego miejsca w szafie rack na zainstalowanie dwóch wzmacniaczy? Czy w przypadku braku takiego miejsca oferent ma uwzględnić dodatkową szafę wraz kompletnym osprzętem?

Wyjaśnienia Zamawiającego

Zapis w projekcie zamieszczono, gdyż producent aktualnie zainstalowanego w Teatrze systemu DSO nie daje 100% gwarancji, że dostarczone i zamontowane w szafie zasilacze wystarczą do zasilania dodatkowych wzmacniaczy., w związku z tym odpowiadamy na pytania:

- ad.1.** Tak. Prosimy o uwzględnienie w ofercie i wycenienie w kosztorysie ofertowym dodatkowego zasilacza (zaznaczając, że pozycja została dodana w wyniku niniejszej odpowiedzi). Obecnie są zamontowane w szafie systemu DSO dwa zasilacze ABT-V200Z, i istnieje miejsce na zabudowanie dodatkowego, trzeciego zasilacza.
- ad.2.** Tak. Pojemność istniejących akumulatorów jest/będzie wystarczająca na potrzeby rozbudowy systemu i w związku z tym nie ma potrzeby montowania dodatkowych akumulatorów.
- ad.3.** Tak. Istniejąca Szafa jest przygotowana do dodatkowej rozbudowy i jest w niej wystarczająca ilość miejsca do zamontowania dodatkowych modułów kontroli linii głośnikowych.
- ad.4.** Tak. We wskazanej szafie istnieje możliwość zainstalowania dodatkowych wzmacniaczy, a zatem nie ma potrzeby wyceny dodatkowej szafy.

Jednocześnie przypominamy, że w związku z koniecznością prowadzenia robót w budynkach Teatru, którego dyrekcja, działy administracyjne i techniczne prowadzą działalność przez cały rok, należy uwzględnić konieczność zabezpieczyć od zniszczenia lub uszkodzenia wszystkie pomieszczenia wraz z ich zawartością (meble, urządzenia biurowe, rekwizyty, kostiumy, itp.)

Chorzów, 20.04.2011r.